

さく井柱状図

ボーリング 00000000#000

工事名	平成26年度 さく井工事 (補修)			2号井	
所有者	株式会社			工期	2014年05月30日 ~ 2014年06月30日
施工位置	新潟県新潟市 区 町6-1			緯度・経度	北緯 37° 54 01.72 東経 139° 01 17.25
深度	130.00 m	管種	FRP管	自然水位	GL- 6.23 m(≒)
管径	150 mm	スレナ-種類	丸孔巻線型	適正揚水量	114 L/min
掘さく径		スレナ-長	16.50 m	適正揚水位	GL- 9.05 m(≒)
備考				地盤高	12.00 m
				水温	14.4
				限界揚水量	143 L/min
				最大揚水量	170 L/min
				限界揚水位	GL- 10.03 m
				最大揚水位	GL- 14.23 m
				施工者	さく井レポートシステム

