

さく井柱状図

ボーリング 00000000#777

工事名	さく井工事				2号井				
所有者	株式会社				工期	2010年11月18日 ~ 2011年03月31日			
施工位置	新潟県新潟市 区 町6-1				緯度・経度	北緯 37° 53' 51.06 東経 139° 01' 28.94			
深度	130.00 m	管種	SGP管	自然水位	GL- 6.23 m (▽)	地盤高	12.00 m	水温	14.4
管径	250 mm	スレナ-種類	巻線型	適正揚水量	320 ℓ/min	限界揚水量	400 ℓ/min	最大揚水量	
掘さく径	400 mm	スレナ-長	16.50 m	適正揚水位	GL- 7.93 m (▽)	限界揚水位	GL- 8.52 m	最大揚水位	
備考							施工者	さく井レポートシステム	

